


Calitatea apei potabile - Drobeta Turnu Severin - februarie 2016

Nr. crt.	Parametrul determinat	Unitatea de masura (U.M.)	Rezultatul incercarii	Valoarea CMA conform Legii 458/2002 republicată in 12.12.2011
1	pH	unitati de Ph	7.68	$\geq 6.5 - \leq 9.5$
2	Turbiditate	N.T.U.	0.48	≤ 5 NTU
3	Alcalinitate totală	mmoli/l	3.11	Nu e normata
4	Nitrați	mg/l	7.87	50 mg/ l
5	Nitriți	μg/l	<5.37	500 μg/l
6	Amoniu	μg/l	< 30,16	500 μg/l
7	Conductivitate	μS/cm	442	2500 μS/cm
8	Sulfati	mg/l	20.05	250 mg/ l
9	Cloruri	mg/l	22.74	250 mg/ l
10	Indice de permanganat	mgO2/l	1.64	5 mg O2/ l
11	Fier total	μg/l	< 16,97	200 μg/l
12	Clor rezidual liber	mg/l	0.5	0.5 mg/ l
13	Numar de colonii la 22°C	nr./cm ³	3	Nici o modificare anormala
14	Numar de colonii la 37°C	nr./cm ³	8	Nici o modificare anormala
15	Bacterii coliforme	nr./100cm ³	0	0
16	Escherichia Coli	nr./100cm ³	0	0
17	Enterococi intestinali	nr./100cm ³	0	0
18	Clostridium Perfringens	nr./100cm ³	0	0

Aprobat

Director General

Ing. George Liviu LUPULESCU



Intocmit

Sef laborator

Ing. Cornelia LUNGULEASA