

Calitatea apei potabile – ieșire stația de tratare - Drobeta Turnu Severin

FEBRUARIE - 2026

Nr. crt.	Parametrul determinat	Unitatea de măsură (U.M.)	Rezultatul încercării	Valoarea CMA conform Ordonanței nr.7/18.01.2023
1	pH	unitați de pH	7,85	$\geq 6.5 - \leq 9.5$
2	Turbiditate	N.T.U.	$<0,60^1$	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
3	Conductivitate electrică	$\mu\text{S/cm}$ (20°C)	404	2500 $\mu\text{S/cm}$
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,50	$\geq 0,1 \text{ mg/l}$ $\leq 0,50 \text{ mg/l}$ în rețea
5	Clor rezidual total	mg/l	0,55	-
6	Amoniu	mg/l	$<0,05^1$	0,50 mg/l
7	Azotiți	mg/l	$<0,01^1$	0,10 mg/l
8	Azotați	mg/l	6,19	50 mg/l
9	Indice de permanganat	mgO ₂ /l	0,84	5 mg O ₂ /l
10	Cloruri	mg/l	24,95	250 mg/l
11	Duritate totală	°Ge	11,23	min 5°Ge
12	Sulfați	mg/l	$<25^1$	250 mg/ l
13	Sodiu	mg/l	15,94	200 mg/l
14	Aluminiu	$\mu\text{g/l}$	89,54	200 $\mu\text{g/l}$
15	Fier total	$\mu\text{g/l}$	$<33^1$	200 $\mu\text{g/l}$
16	Cadmiu	$\mu\text{g/l}$	$<0,60^1$	5 $\mu\text{g/l}$
17	Alcalinitate totală	mmoli/l	3,16	Nu e normată
18	Oxygen dizolvat, mg/l	mg/l	11,81	Nu e normat
19	Arsen	$\mu\text{g/l}$	$<1^1$	10 $\mu\text{g/l}$
20	Stibiu	mg/l	$<1^1$	10 $\mu\text{g/l}$
21	Nichel	$\mu\text{g/l}$	$<4^1$	20 $\mu\text{g/l}$

22	Gust	-	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
23	Culoare	-	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
24	Miros	-	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
25	Număr de colonii la 22°C	UFC/ml	0	Fără modificări anormale
26	Număr de colonii la 37°C	UFC/ml	0	Fără modificări anormale
27	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0
28	Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0
29	Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0
30	Clostridium Perfringens	UFC/100 ml	0	0

- ¹⁾ reprezintă limita de cuantificare a metodei